


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|--------|----|---------------|------------------|
| 1 | ホルダ | 1 | ADC(アルミダイカスト) | 標準色塗装 |
| 2 | ギボシ | 1 | ZDC(亜鉛ダイカスト) | 標準色塗装 |
| 3 | 笠 | 1 | SPC(銅板) t0.8 | 外:塗装(標準色)内:塗装(白) |
| 4 | 渡し板 | 1 | SPC(銅板) | 亜鉛めっき |
| 5 | コード押さえ | 1 | SPC(銅板) | 亜鉛めっき |
| 6 | 支柱 | 3 | SWRH(硬鋼線材) | 亜鉛めっき |
| 7 | グローブ | 1 | 硬質ガラス | 透明プリズム |
| 8 | 六角ボルト | 3 | SUS(ステンレス鋼) | M8×12 |
| 9 | 蝶ナット | 3 | SPC(銅板) | 亜鉛めっきクロメート処理 6M |
| 10 | ソケット | 1 | 磁器 | E39 |

塗装:アクリル焼付塗装
標準色:緑(マンセル7.5GY5/4.5)



| 安全上のご注意 | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △警告 | 1. 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。 2. 枠取付けねじは確実に締め付けてください。落下、感電の原因となります。 3. 次の場所、環境では使用できません。 ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。 ・激しい振動や衝撃の加わる可能性のある場所、常時振動のある場所。 ・器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積もる恐れのある場所。 (上記のような場所で使用する場合は必ず除雪を行ってください。) ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所。 ・海に近接した塩害地。 ・海上・臨海部などの重塩害地。 ・プールや浴室などの高湿雰囲気内。 ・35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。 |

| 適合ランプ | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水銀ランプ | HF200~400X(.S) HF200~400X.D H200~400 |
| 高圧ナトリウムランプ | NH110~360(F)(D)・L(SS)(-N) NH180~360(F)TW・L(-N) NH150~400(F)・TW NH150~400(F)S(H)D・L |
| メタルハイドランプ | M(F)250~400・L-J2/BD-PS |
| セラミック メタルハイドランプ | M230~360(F)GE/L-W/BUD MF250~400CHE-W |
| チョークレス水銀ランプ | BHF200-220V 250W BHF100-110V 250W |

| 電圧(V) | 適合ランプ | 質量(kg) | 形名 |
|-------|-------|--------------------|----------|
| — | 左記参照 | 10 | HG-4320 |
| | | | 品名 |
| | | | 東芝街路照明器具 |
| 承認 | 担当 | 図番 | |
| 石田 | 戸田 | AA2006-03585-02 | |
| 単位 mm | 第二角法 | 東芝ライテック株式会社 | |