


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|--------|----|-----------|--------------|
| 1 | グローブ | 1 | ガラス | フロスト |
| 2 | ホルダー | 1 | AC | 標準色塗装 |
| 3 | 笠 | 1 | SUS t1.2 | 標準色塗装 |
| 4 | グローブ枠 | 1 | SUS | 標準色塗装 |
| 5 | ソケット板 | 1 | SUS | |
| 6 | コード押え | 1 | SUS | |
| 7 | ソケット | 1 | 磁器 | E26 耐震形(端子付) |
| 8 | 保護チューブ | 2 | ガラス編組チューブ | L=120 Ø5 |
| 9 | アース端子 | 1 | BsBM | MBNi M4×6 |
| 10 | 取付ねじ | 4 | SUS | M6×35 |
| 11 | 固定ボルト | 1 | SUS | M6×20 N付 |



標準仕上 : アクリル焼付塗装
 標準色 : グレーイッシュブラック
 適合アーム : JAT-10087 (1灯用)
 JAT-20087 (2灯用)
 受圧面積 : 0.105m²
 風力係数 : 0.7

安全上のご注意

| | |
|----|--|
| 警告 | 1. 次の場所では使用できません。 ・ 曇天気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間 ・ 海上や臨海部などの重塩害地 ・ メッキ工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所 ・ プールや浴室などの高温蒸気内 ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。） ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所 ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所 2. この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。 3. グローブとホルダーは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。 |
|----|--|

屋外用（防雨形）

| | | |
|------|----------------------------------|----------------|
| 適合光源 | メタルハライドランプ* | 100W (下向点灯形専用) |
| | 高圧ナトリウムランプ | 50W~150W |
| | 水銀ランプ | 40W~100W |
| | チョークレス水銀ランプ | |
| | BHF160W | |
| | BHG(F)100W、160W | |
| | *100~110Vのチョークレス水銀ランプはご使用になれません。 | |

| | | | | |
|----------|------------|---------|----|--------------------|
| 電圧 (V) | 適合光源 | 質量 (kg) | 形名 | HG-12500 |
| | 左記による (別売) | 7.7 | 品名 | |
| 東芝街路照明器具 | | | | |
| 設計 | 担当 | 検図 | 承認 | 図番 |
| H1908/B | | | | 発行 |
| 単位 mm | | 第三角法 | | 東芝ライテック株式会社 |