



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ボックス本体	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.2	
2	ボックス側板	2	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.2	
3	六角ボルト	2	SWRM (軟鋼線材)	M10×40
4	ばね座金	2	SWRM (軟鋼線材)	M10用
5	六角ナット	2	SWRM (軟鋼線材)	M10用

- 注1) このボックスには取り付け方向があります。
六角ボルトが上になるように取り付けてください。
- 2) コンクリート流込み用としては使用しないでください。
取付けボックスの変形や器具が取り付けられない原因となります。
(コンクリート流込み用捨てボックスを取り出した後ご使用ください)
- 3) コンクリート流込み用捨てボックスは、取付けボックスよりも
ひとまわり大きく作成し、捨てボックスを取り出した後の器具と壁
との隙間をモルタルで固定してください。
- 4) 適合器具を確認し、正しい組み合わせでご使用ください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	BOX-44370
—	FBK-44370 FBK-44370L FBL-44370	4.8	品名	東芝誘導灯用取付ボックス
承認	担当	図番	AA2012-01067-01	
渡邊	雷山	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			