


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS(ステンレス) t1.0	標準色塗装
2	反射板	1	SUS(ステンレス) t1.0	塗装(白)
3	補強板	1	SUS(ステンレス) t1.5	標準色塗装
4	化粧板	1	SUS(ステンレス) t1.0	標準色塗装
5	ガラス	3	強化ガラス t4.0	クリア
6	ソケット	1	磁器	(E26)耐振形
7	ソケット取付け台	1	SUS(ステンレス鋼)	-
8	パッキン	12	EPTゴム	黒
9	オプションパーツ取付けビス	2	SUS(ステンレス鋼)	M4
10	口出し線	2	PE(ポリエチレン樹脂)	器具外長700mm(白、黒)
11	アース線	1	IV(ビニル絶縁電線)	器具外長700mm(緑)

塗 装 : アクリル樹脂焼付塗装
 標 準 色 : ダークブラウン(マンセル2.5YR1.5/1)
 適合アーム : JAT-10018
 : JAT-20018
 受 圧 面 積 : 0.102m²
 風 力 係 数 : 1.2



適合ランプ	
HLネオルクス	NH(R)(T)75(F)・L
ネオカラー	NHT50~150(F)SD NH150(F)SDL/E26
HL-ネオハイドランプ	M(F)100・L-J(2)/BU-P D125(F)
水銀ランプ	HF40~100X(・S) HGF40~100X(・S) H40~100 HRF100X/T
チョークレス水銀ランプ	BH(R)F 160W BH(G)F 100W, 160W

*オプションパーツ取り付けの場合はボール形、反射形はご使用になれません。

安全上のご注意

△警告

- 次の場所では使用できません。
 - ・ 雾田気温度が35℃を超える場所
 - ・ 海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地
 - ・ めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所
 - ・ プールや浴室など的高温霧田気内
 - ・ 器具に1mを超える新雪もしくは相当する積雪、氷結がある恐れのある場所 (これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。)
 - ・ 風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所
 - ・ 激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上などの常時振動のある場所
- この器具は必ず適合のポールもしくはアームと組み合わせて使用してください。

屋外用(防雨形)

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名	HG-11199C
-	左記参照	7.3	品名	東芝HID照明器具
承認	担当	図番	AA2012-01107-01	
石田	戸田		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法			

日本国内専用(Use only in Japan)

<生産完了 2017年03月03日>