※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E27004

図面番号 DRAWING NO.

K16KL

外形図



注) 盤の上・下，左・右は通風の為200mm以上あけてください。

機器配置図



結線図



- ＴＤＭは調光モジュールです。
- 調光及び直出力のMCCB実負荷容量は16A以下としてください。

〈外部リモコン操作がある場合〉

- 本体とリモコン間の引き配線はコンジット配管としてください。
- 本体とリモコン間の距離は25m以下としてください。
  尚、シールド線を使用する場合50m以下としてください。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE	TDH−06X04M
與井	與水		調光制御盤外形図・回路図
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	図面番号 DRAWING NO.	A−CCA−100182 P−○
石田	石田	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/10 単位 UNITS mm

TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOKYO JAPAN
TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.
保管 REGISTERED

E27857-140 (97.01)