

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダ	1	ADC(アルミダイカスト)	標準色塗装
2	グローブ	1	PC(ポリカーボネート)	クリア
3	グローブ枠	1	SPC(鋼板) t1.6	三価めっき処理
4	グローブ止めねじ	3	SUS(ステンレス鋼)	M6×23
5	ソケット	1	磁器	E39 耐震形
6	遮熱板	2	ALP(アルミニウム)	アルマイト処理
7	遮熱板固定用支柱	2	SUS(ステンレス鋼)	φ5.3
8	端子台	1	磁器	2P
9	アース端子	1	SUS(ステンレス鋼)	M4
10	ホルダ固定ねじ	3	SUS(ステンレス鋼)	M6×15

安全上のご注意

**△ 警告**

- 次の場所では使用できません。
  - ・-20℃～35℃の温度以外の場所。  
(施工時の一時的な点灯確認以外で日中点灯はしないでください。)
  - ・海上や臨海部などの塩害地、沿岸部の塩害地。
  - ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
  - ・プールや浴室など高温多湿空気内。
  - ・器具に新雪1mを超える積雪、氷結のある恐れのある場所。  
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷の除去を行う必要があります。)
  - ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
  - ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
- 本器具は必ず、適合アーム・電源ユニットと合わせてご使用ください。
- 上向き取付専用器具です。下向き、横向き取付しないでください。  
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 器具を安全に使用して頂くために取扱説明書を参照してください。

**△ 注意**


- 器具取付前にポールを先端部まで塗装してください。  
器具内にポール先端部の一部が露出します。
- 適合ポールは適合径(φ76.3)の板厚φ3.2mm以下のものを使用してください。ホルダが取付けられない原因となります。
- 適合アームは適合機種をご使用ください。

組み合わせ形名	グローブ形名	ホルダ形名
LEDG-1014K	G-1014	LEDG-101

仕 様		仕 上: アクリル樹脂焼付塗装	
屋外用(防雨形)		標 準 色: グレーイッシュブラック	
電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
/	別紙参照	4.7	LEDG-1014K
承認	担当	品名	
尾崎	三浦	東芝LED照明器具	
保護等級IP数字		図番	
IP23		AA2016-54934-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

**TOSHIBA** (2016. 07. 080) 2021. 11. 080

適合ランプ		適合LED電源ユニット(100/200/242V用)	適合オプション	
		LEK-720016A31	ZL-300N	CL-301
電源別置形	LDS71N-G-E39	○	○	○
	LDS71L-G-E39	○	○	○
	LDS57N-G-E39	○	○	○
	LDS57L-G-E39	○	○	○
電源内蔵形	TFRD55W E39 750	×	×	×
	TFRD55W E39 730	×	×	×

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDG-1014K	
/	表参照	4.7	品名	東芝LED照明器具	
承認	担当	図番	AA2016-54934-02		
尾崎	三浦	東芝ライテック株式会社			
単位 mm	第三角法				

日本国内専用 (Use only in Japan)