



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC t0.8 (溶融亜鉛めっき鋼板)	-
2	カバー	1	SPC(鋼板)t0.8	アクリル焼付塗装 (白)
3	取付けねじ	6	BsBM (黄銅)	M4x10 アクリル焼付塗装 (白)

※参考マンセル値: 0.2PB 9.2/0.4

旧器具形名	旧器具取付け寸法			
	全長	巾	ボルト穴	ねじ穴
FBK-4205N	1252	115	600	—
FBK-4206N	1252	115	600	—
FBK-4205	1252	115	600	—
FBK-4206	1252	115	600	—
FBK-4247	1255	131	800 350	80x800
FBK-4248	1255	131	800 350	80x800
FBK-4105N	1252	85	600	—
FBK-4106N	1252	85	600	—
FBK-4105	1252	85	600	—
FBK-4106	1252	85	600	—
FBK-4207	1356	49	600	—
FBK-4208	1356	49	600	—

適合器具形名	
FBK-20701 (L) -LS17	
FBK-20702 (L) -LS17	
FBK-42701 (L) -LS17	
FBK-42702 (L) -LS17	
FBL-20701-LS17	
FBL-20702-LS17	
FBL-42701-LS17	
FBL-42702-LS17	

電圧 (V)	適合器具	電流 (A)	形名
-	上表参照	3.1	FA-40W3A
承認 担当			東芝誘導灯用リニューアルプレート (天井付用)
社 小宮山			AA2020-54595-03
単位 mm	第三角法	<b>東芝ライテック株式会社</b>	