



E 27035


'89・6 (D) 012




3 灯 用
120°等間隔




4 灯 用
90°等間隔



5 灯 用
72°等間隔




6 灯 用
60°等間隔



➡ 操作窓方向

ベース部詳細



注) 1. 照明器具の取付方向と操作窓の位置関係は指定による。

(指定なき場合は上図による)

2. ポール仕上げ：下地錆止め2回塗り，仕上げ塗装（指定色）は別途見積
昇降部，アーム：溶融亜鉛メッキ（HDZ55C）

3. 器具はエポキシ変性メラミン焼付塗装
標準色：マンセルN7

形名一覧表

灯数	3 灯	4 灯	5 灯	6 灯
形名	HV-1503N	HV-1504N	HV-1505N	HV-1506N

電圧	適合安定器	重量	形名	HV-1503N HV-1504N HV-1505N HV-1506N
			品名	東芝一括昇降式ハイポール灯 (地上高15m, ベース式)
設計	担当	検図	承認	図番
鳥	鳥	滝	滝	H8032/D
単位	mm	第三角法		発行
				東芝ライテック株式会社