



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	一段ポール	1	STKR	φ100 t3.2錆止塗装
2	二段ポール	1	STKR	φ90 t3.2錆止塗装
3	スイッチ取付板	1	SPC	錆止塗装
4	蓋	1	SPC	錆止塗装
5				
6				
7				
8				

安全上のご注意

警告

1. 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。
2. ポール地際にアスファルトや土砂が接触した状態で設置すると、ポール地際の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。

使用上のご注意

1. 安定器は2個まで収納可能です。左図の要領で取付けてください。また、1個のみ収納する場合は、上下どちらかに取付けてください。なお、上側に取付けた安定器は、機種によりポール内側に倒れかかる状態となることがあります。
2. 収納可能な安定器寸法は下記のとおりです。使用電線によって収納できない場合があります。(W幅 H高さ L全長)
W83XH80XL360 以下 2台
3. ポールの耐風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。
4. 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。

			質量 (kg)	形名	PDS-40-10W
			48	品名	
設計	担当	検図	承認	図番	H9596/F
				発行	
単位 mm			第三角法		
東芝ライテック株式会社					