


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ガード	3	SWRM φ5.3	MFZn
2	取付板	1	SPG t3.2	
3	取付脚	3	SPG t3.2	
4	アーム	1	SPG t3.2	
5	傾斜用アーム	1	SPG t3.2	
6	止め金具	9	SPG t3.2	
7	六角ボルト	4	SWRM	MFZn-C M10X25
8	六角ボルト	2	SWRM	MFZn-C M8X15
9	セムスねじ	6	SWRM	MFZn-C M6X15

適合昇降装置：HUD-26101-200



30°までの傾斜取付に対応できます。

安全上のご注意	
△警告	<ul style="list-style-type: none"> 軒下・通路等の風のある場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域では使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 高温（35℃以上）高湿（85%以上）の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。 ガード部が必ず垂直になるように取付けてください。 ガードの改造は行わないでください。昇降動作の不具合の原因となります。
お願い	<ul style="list-style-type: none"> 昇降装置（上記）、バラスト付ランプホルダー（HE-7020-200HW、HE-10022-200HW）、反射笠（1kW用）、アクセサリ等との組み合わせによりご使用ください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名	ZG-1032	
		8.6	品名		体育館用ガード (1kw用)
設計	担当	検図	承認	図番	H90270/B
増	増	増	増	発行	
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社	