


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	ホルダー	1	ADC	標準色塗装
2	グローブ	1	ポリカーボ	
3	グローブ枠	1	ADC	標準色塗装
4	グローブ止めねじ	2	SUS	M6×23
5	ソケット	1	磁器	E26
6	遮熱板	1	AlP	アルマイト処理
7	遮熱板固定用支柱	2	SUS	φ3.5
8	端子台	1	磁器	2P
9	アース端子	1	SUS	M4
10	ホルダー固定ねじ	3	SUS	M6

標準仕上 : アクリル焼付塗装  
 標準色 : グレーイッシュブラック (日塗工近似値AN-30)  
 受圧面積 : 0.07m<sup>2</sup>  
 風力係数 : 0.6

安全上のご注意	
<b>警告</b>	1. 器具とポールは確実に連結してください。落下、感電の原因となります。 2. φ114,3のポールに取り付けしないでください。落下の原因となります。 3. 振動のはげしい所、風速60m/S以上の所、積雪が1m以上の所、(使用する場合は必ず除雪を行ってください) 塩害地域では使用しないでください。落下、感電の原因となります。
<b>注意</b>	1. 器具取り付け前にポールを先端部まで塗装してください。器具内にポール先端部の一部が露出します。 2. 適合ポールは適合径(φ76.3)の板厚t3.2mm以下のものを使用してください。ホルダーが取付けられない原因となります。 3. 適合アームは、適合機種をご使用ください。

適合ランプ	
水銀ランプ	HF40~100X(.S) HF40~100X.D H40~100
高圧ナトリウムランプ	NH75(F)・L NH70(F) NHT50~100(F)SD
メタルハライドランプ	M(F)100・L-J/BD MT70



HG-13001WKを御使用の場合、透明形ランプ(H100, M100・L-J/BD)は使用しないでください。

組合せ形名	グローブ形名	本体形名
HG-13001K	G-101(クリア)	HG-130
HG-13001WK	G-101W(乳白)	HG-130

電圧(V)	適合光源	質量(kg)	形名	HG-13001K WK
	左記による	1.7	品名	
				東芝HID照明器具
設計	担当	検図	承認	図番
				H10179/A
				発行
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	