



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	SUS304	t1.5
2	前面枠	1	SUS304	t2.0
3	取付金具	1	SS400	t6.0<STKR41 t4.5>HDZ55
4	ラッチ	2	SUS304	
5	ヒンジ	2	SUS304	
6	表示板	1	強化ガラス	t5.0 角ゴシック体シルク印刷
7	ランプ	3		FLR20S・W/M
8	端子台	3	樹脂	3P<M4落下防止付ねじ,カバー付>
9	防水コネクタ	1	樹脂	SC-4B<φ12.1~φ14.0>
10	点灯ユニット	3	組立品	20FU-2010-4GM
11	電池	3	組立品	2-2NR-CX-LE<4.8V 2500mAh>
12	遮断器	1	樹脂	600V 2P-30AF<ノントリップ>
13	安定器	3	組立品	PF21RHW1B-1<100V用>
14	パッキン	2	シリコンゴム	
15	ランプソケット	6	ユリア	DFS-6215
16	昇圧トランス	1	組立品	100V/200V<50VA>

- 点灯ユニット
JIL5501に適合する標準高束比50%のもので、停電時には全ランプを点灯します。
(30分)
- 内部配線
耐熱ビニル電線を使用しています。
- 塗装仕様
(1) ウォッシュプライマー処理
(2) ウレタン樹脂焼付塗装(外面:2回塗り・内面:1回塗り)
- 塗装色
外面:マンセル5Y8/1<ツヤ有り>
内面:マンセルN9.5<白色>

物件名:長野自動車道岡谷トンネル向け 防水構造:防噴流形

電圧 (V)		質量 (kg)		形名	FED-2306(S6)
設計	担当	検図	承認	品名	東芝トンネル非常駐車帯・非常電話表示灯 FLR20×3
遠藤	遠藤	小島	高野	図番	F80100/A
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		

器具中心取付高=3300