

TOSHIBA

(2004.06. 001) 2016.09. 001

注) 1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種システムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-4234 ソフトライム	F-4235 ソフトライムMパツル付き	*F-4243・V アルミルーバ グレフ分:V	*F-4243・G アルミルーバ グレフ分:GO
*F-42323 浅枠乳白フラットタイプ	*F-42322 浅枠ブリズムフラット	*F-42324 浅枠乳白	*F-42321 白色格子ルーバ
*F-4265・V 高効率アルミルーバ グレフ分:V	*F-4265M・G 高効率アルミルーバ グレフ分:GO	*F-4250N 黒深枠乳白	*F-4251N 白深枠乳白
*F-4252N 黒深枠ブリズム	*F-4253N 白深枠ブリズム	F-4255 ソケットかくし	






*印のシステムユニットは、反射板を取りはずし、ソケット取付け金具を上に移動させ、反射板とシステムユニットを取り付けてください。

2. この器具は、増灯ユニット (BOX-415-PA9) を取り付けて3灯用に増灯可能です。但し、F-4234、F-4235、F-4265・V、F-4265M・Gとの組み合わせ時は増灯できませんので、ご注意ください。

(注) 増灯ユニット使用時には、下記のように電気容量がアップしますので、あらかじめ電気容量についてご配慮ください。

電圧	入力電流	
	基本灯具	基本灯具+増灯ユニット
100V-242V	0.91A-0.37A	1.37A-0.56A

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板) t0.6	白
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	ランプソケット	4	PBT樹脂	DFS-5201
4	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
5	化粧ねじ	4	—	頭部白色ユリア (セットスクリュウ)
6	安定器	1	—	FMB-2-456213
7	ランプ	2	—	FHF32ワット



Hf

適合ランプ	定格光束 (lm/灯)
FHF32	4,950
FLR40S/36	3,750
FLR40S	3,600
FL40SS/37	3,875
FL40S	3,875



注) 3. 高周波点灯専用蛍光ランプ “メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。(高出力点灯です。)
4. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。(FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウールなど) には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。



A寸法は50mmを超えないようにしてください。
取付けボルトの器具内寸法

設備プレート用連結金具: C-129
器具用連結金具: C-139

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	型番
100 242	PA	8.0	FHR-42540N-PA9 電 子 式 東 芝 蛍 光 灯 器 具 F H F 3 2 × 2	AA2005-04373-07
承 認	担 当	東芝ライテック株式会社		
石 川	石 井	日本国内専用 (Use only in Japan)		
単位 mm	第三角法			

FHR-42540-PA9 → FHR-42540N-PA9