



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC t0.6	白
2	枠	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装(白)
3	カバー	1	アクリル t1.8	乳白 マット仕上
4	ランプ	2		FHF32ワット
5	ランプソケット	4	PBT	DFS-5201
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	1		FMB-2-456213
8	取付けバネ	4	SWC φ1.6	

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光ランプ”メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
 (高出力点灯です。)
 2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHfランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
 (FLランプはHfランプに比べて点滅寿命が短くなります。)

適合ランプ	定格光束
FHF32	4950lm/本
FLR40S/36	3750lm/本
FLR40S	3600lm/本
FL40SS/37	3875lm/本
FL40S	3875lm/本



⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・反射板は確実に取り付けてください。落下の原因になります。
- ・器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガスなどの発生する場所では使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色、変形、火災、短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

断熱材施工不可

・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井(ロックワールなど)には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
 断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

A: 10cm以上

B: 20cm以上

C: 20cm以上

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
(器具本体に電源線を接触させないでください。)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
100	PA	7.5	FHR-42633-PA9
242			電子式
			品名
			東芝蛍光灯器具
			FHF32x2
承認		担当	図番
渡邊		室伏	
単位 mm		第三角法	AA2005-00571-02
東芝ライテック株式会社			