

TOSHIBA

(2006. 03. 080) 2025. 05. 080

安定器吊下げ用丸棒
SWRM φ6丸棒

安定器吊下げ用フック

安定器収納部詳細図

参考コンクリート基礎寸法
(N値10程度の砂質地盤の場合)

2段ボール

ジョイントアダプター
φ80×t5.0
STKM13A

段付部化粧カバー

4-取付ボルト

段付吻合部拡大図

ベース部詳細図

スイッチ取付板詳細図

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	一 段 ボ ー ル	1	STK400	φ139.8 t3.5 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
2	二 段 ボ ー ル	1	STK400	φ89.1 t2.8 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
3	アダプター	1	STK400	φ76.3 t3.2 標準色ポリエステル粉体焼付塗装
4	スイッチ取付板	1	SPC	標準色ポリエステル粉体焼付塗装
5	安定器収納部蓋	1	SPC	標準色ポリエステル粉体焼付塗装
6	段付部化粧カバー	1	シリコン	黒色
7	取付ボルト	4	SUS	M8×20六角星染めボルト SUS 外歯座金付
8	ベースプレート	4	SS400	t22

仕 上：溶融亜鉛メッキ (HDZ55) 後標準色ポリエステル粉体焼付塗装
標準色：グレイッシュブラック

安全上のご注意

△警告

- ボール下部に川砂等を充填し、ボール内に湿気が充満しないように施工してください。ボール地盤部の腐食が進行し、強度の低下、ボールの倒壊の原因となります。
- 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水等が溜まらないように工事を行ってください。
また、傾斜地に設置する場合も地盤部まで基礎を延長してください。
- 風速60m/sを超える強風が吹く可能性のある場合では使用しないでください。
ボールの倒壊の原因となります。
- また、取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によっては風速40m/s仕様となります。
- 安定器の表面は高温となりますので、ケーブルと安定器は接触しないよう施工してください。
接触する可能性がある場合は、耐熱テープ等で処理するか、けい素ゴム絶縁電線 (KGB等) を使用してください。
- 浴室、温室プール等の温度の高い場所には使用しないでください。
ボールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因になります。

使用上のご注意

- 安定器は2個まで収納可能です。左図の要領で取付けてください。
- 収納可能な安定器寸法は下記のとおりです。使用電線によって収納できない場合もあります。(W 幅 H 高さ L 全長)
W111×H116×L420以下 2台
- ボールの前風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。
- 基礎の材料、工事は別途御用ください。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名
—	—	50.2	PD-45-530SBWK-GB

形 名			全長 (mm)
一段ボール	PD1-195-5B01-GB		2250
二段ボールアダプター付	PD2-255-30S01-GB		2700

上記以外の組み合わせは、別途ご相談ください。