

**付属品**

- \*木ねじ……………6本  
(φ4.1×25L)
- \*取付ボルト……………1本
- \*ねじ……………4本  
(M4×4L)

**●静圧－風量特性**

**■吊下金具取付位置**

**■特性表**

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)	接続パイプ
100	50	27	0.28	204	38	3.5	φ100
	60	29.5	0.31	204	38		

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

住宅・都市整備公団向		
洗面所・便所用換気扇		
名称 公団呼称	LTD型	50Hz LTD 8~9
	60Hz	LTD 10~11
品番	部品名	材質・備考
1	外 枠	着色亜鉛鉄板
2	ケーシング	P P 樹脂
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機
4	羽 根	P P 樹脂
5	化粧枠	P P 樹脂
6	排 気 口	亜鉛鉄板 (電着塗装)
7	シャッター	アルミニウム合金板
8	S L 端子	AC300V 7A
9	アース端子	銅 合 金 (スズメッキ)
10	ツ マ ミ	P P 樹脂
11	取 付 板	亜鉛鉄板 (電着塗装)
12	逆流防止弁	亜鉛鉄板 (電着塗装)
13	シャッター	アルミニウム合金板
14	遮 閉 板	着色亜鉛鉄板
15	吸 気 口	P P 樹脂
16	取 付 ね じ	P P 樹脂・鋼棒 (ねじ部亜鉛メッキ)
17	ス プ リ ン グ	ステンレス鋼板
18	吊 下 金 具	亜鉛鉄板
19	コ ー ド 線	ビニルキャブタイヤ丸形 コーF0.75mm² 3心
20	ブ ラ グ	

  

改定事項	
株式会社 <b>東芝</b> 東芝換気扇 (ダクト用・二部屋形)	
名称	DVP-14FQB <sub>3</sub> K
日付	95.7.1
図面番号	JK-075

※ 1. 付属の吊下金具 (DV-IT) は天吊脱着枠構造ではありません。  
2. メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。