



(半埋施工時)

注) 盤の上・下、左・右は通風の為200mm以上あけてください。

- TDMは調光モジュールです。
- 調光及び直出力のMCB実負荷容量は16A以下としてください。
- 外部リモコン操作がある場合
 - 本体とリモコン間の互り配線はコンジット配管としてください。
 - 本体とリモコン間の距離は25m以下としてください。尚、シールド線を使用する場合50m以下としてください。

承認 APPROVED BY 奥井	検図 CHECKED BY 奥水	名称 TITLE TDI-08M 調光制御盤外形図・結線図	
設計 DESIGNED BY 石田	製図 DRAWN BY 石田	図面番号 DRAWING NO. A-CCA-100032	P-◯
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS 1/10 mm
保管 REGISTERED			