



| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|----------|----|-----|-----------------------------|
| 1 | 操作部端子台 | 1 | PBT | 3P, M3 |
| 2 | パネル枠 | 1 | ABS | ホワイト 参考:マンセルNo 7.5Y/8.4/1.1 |
| 3 | パネルプレート | 1 | ABS | ホワイト 参考:マンセルNo 7.5Y/8.4/1.1 |
| 4 | ディップスイッチ | 1 | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

| 安全上のご注意 | |
|---------|---|
| ⚠ 警告 | 1. 振動の激しい場所、雨の当たる場所（屋外、軒下）、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。 2. ちり、ほこりの多い場所、40℃を超える高温の場所、80%を超える高湿の場所では使用できません。 |
| お願い | 昇降操作スイッチは、必ず当社製品（オートリレー制御盤）にて組み合わせてください。 |

※ 複数の操作スイッチから同じ照明回路を制御する場合は、各操作スイッチの設定したい回路番号をディップスイッチにて変更して下さい。

| | | | | |
|--------|------|--------------------|-----------------|---------|
| 電圧 (V) | 適合機器 | 質量 (kg) | 形名 | HUD-221 |
| | | 0.4 | 品名 | |
| 承認 | 担当 | 図番 | AA2007-00667-01 | |
| 松野 | 増田 | 東芝ライテック株式会社 | | |
| 単位 mm | 第三角法 | | | |