


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	2	SGC t1.0	
2	天板	1	SGC t1.0	
3	化粧枠	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白(※)
4	反射鏡	1	アルミ t1.0	銀色鏡面
5	取付金具	2	SUS	
6	取付バネ	2	SUS	
7	ソケット	1	磁器	DIS-3006 (E26)
8	端子台	1	フェノール	DT-54

(ご注意)

- ・ネオボールZをご使用する場合、点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- ・器具の送り容量は15Aまでです。ネオボールZとホワイトランプ共用器具のため、ホワイトランプで容量計算をしてください。
- ・換気方式などにより風がランプに流れるような設置場所は避けてください。照度低下の原因となります。
- ・器具と被照射物との距離は0.7m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。



(※) ソフトホワイト 参考マンセル値: 7.8Y 8.8/0.9

⚠ 安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
- ・一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多いところでは使用できません。絶縁不良、感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井、柔らかい天井(ロックワール等)には取付けないでください。指定以外の取付けを行うと器具落下の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。
- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・必ず適合光源を使用してください。指定外の光源を使用すると火災の原因となります。
- ・送り負荷は15Aまでです。照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・ネオボールZをご使用する場合、当社照明制御システム(ME SLなど)、調光器、人感センサとの組合せ使用はできません。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法。

×	×	<p>離隔距離 A 10cm B 20cm C 5cm</p>
<p>SB形</p>	<p>SG形</p>	

・電気配線は断熱材、断熱材の上層に於けるように配線してください。  
・器具本体に電源線を接触させないでください。

適合光源	
ホワイトランプ	150W形以下
ネオボールZ	EFA25、EFD21 (E26)、EFR25以下

ランプ別売

屋内用

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	ID-76400 (S)
100	左記参照	0.5	品名	
承認	担当	図番	AA2008-01732-01	
清水	藤井		東芝ライテック株式会社	
単位 mm	※三角法			