



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	一段ポール	1	STK (炭素鋼管)	φ139.8 t3.5 溶融亜鉛めっき (HDZ35)
2	二段ポール	1	STK (炭素鋼管)	φ89.1 t2.8 溶融亜鉛めっき (HDZ35)
3	スイッチ取付け板	1	SPC (鋼板)	溶融亜鉛めっき (HDZ35)
4	蓋	1	SPC (鋼板)	溶融亜鉛めっき (HDZ35)

安全上のご注意

**△警告**

- ポール下部に川砂等を充填し、ポール内に湿気が充填しないように施工してください。ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
- 基礎の表面は必ず地表に出し、傾斜をつけ雨水が溜まらないように工事を行ってください。また、傾斜地に設置する場合も地際部まで基礎を延長してください。
- ポール地際部は必ず根巻きしてください。ポール地際部にアスファルトや土砂等が接触した状態で設置すると、ポール地際部の腐食が進行し、強度の低下、ポールの倒壊の原因となります。
- 風速60m/sを超える強風が吹く可能性のある場所では使用しないでください。ポール転倒の原因になります。また、取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によっては風速40m/s仕様となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所には使用しないでください。ポールの転倒、落下、絶縁不良、変質、変色の原因となります。

使用上のご注意

- LED電源ユニットは2個まで収納可能です。
- 収納可能なLED電源ユニットは左上記になります。
- ポールの耐風圧並びに基礎の寸法は取付ける器具・アームの形状、寸法、台数によって異なります。
- 基礎の材料、工事は別途ご用意ください。
- 稀にポールの溶融亜鉛めっき表面に白い斑点が発生することがありますが、めっき性能に影響はありません。

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形名
-	-	48	PD-45-530W-ZN
			品名
			東芝街路灯用ポール
承認	担当	図番	
尾崎	本田	AA2019-52285-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	