



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	PC/ABS樹脂	白(参考マンセル値: N9. 0)
2	化粧枠	1	SUS(ステンレス鋼) t0.8	ヘアライン
3	ベース金具	1	SUS(ステンレス鋼) t0.8	-
4	LEDモジュール	1	-	交換部品形名: L01
5	点灯ユニット	1	-	-
6	非常用蓄電池	1	-	交換部品形名: E01 Ni-MH蓄電池 2.4V 700mAh
7	端子台	1	PP(ポリプロピレン樹脂)	-
8	カバー	1	PMMA(アクリル樹脂)	透明
9	取付けねじ	2	SUS(ステンレス鋼)	(化粧枠用)
10	表示板	1	-	(別売)

内蔵蓄電池は、ご使用前に連続24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

個別制御方式自動点検機能 リモコン点検機能  
リモコン点検を行う際は点検用リモコン(FRC-1833T)をご使用ください。

定格		特性	
定格電圧(V)	AC100	誘導灯の区分	C量
入力電流	急 速 0.040	表示面の寸法(m)	タテヨコ 0.132 x 0.132
(A) トリクル	0.028	表示面の明るさ	避難口 1.5 以上
消費電力	急 速 2.0	(lx/m²)	通 路 5 以上
(W) トリクル	1.4	蓄電池の容量	20 分間



**安全に関するご注意**

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は、直射日光、雨・風のある場所、油煙の発生する場所(プール等)、オイルミストが発生する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用しないでください。また、壁内面にも粉塵の発生・滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)には使用できません。器具落下、感電の原因となります。
- 本器具は、壁直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

- 直射日光の当たる場所や、火災・火災の原因となる場所(プール等)には使用しないでください。
- 器具の取り付けは、凹凸のある場所には使用しないでください。
- 凹凸面に取付けると、凹凸部分に油煙や粉塵がたまり、器具の劣化や故障の原因となります。
- 器具内に結露が発生する場合は、器具の劣化や故障の原因となります。
- また、器具背面から水がかかる場所には使用しないでください。
- 水がかかる場合は、器具の劣化や故障の原因となります。
- 器具の劣化や故障の原因となります。



型式認定番号  
1AS111-3288

電圧		点灯方式		電圧		防水性能		防湿・防雨形	
100	LS	1.7	(表示板含む)	形名	FBK-10753-LS17				
				品名	東芝誘導灯(避難口・通路兼用) (電池内蔵)				
				図番	AA2020-53796-03				
承認 担当		松田 世良		<b>東芝ライテック株式会社</b>					
単位 mm		第三角法							