


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	蓄電池	2	-	Ni-MH蓄電池
2	ケース	1	PC/ABS樹脂	-



- <注意>
- 必ず適合する器具に使用してください。
 - 器具への取付けは確実に行ってください。
 - 交換が完了したら器具が正常に動作するか充電モニター（緑）の点灯確認と点検スイッチを押して非常点灯の確認を行ってください。
 - 器具に取り付けて連続24時間以上充電して下さい。

電圧	点灯方式	電圧	形名	E01
-	-	60	品名	ニッケル水素蓄電池 (2.4V 700mAh)
承認	担当	図番	AA2021-54602-01	
松田	富山		東芝ライテック株式会社	
単位	mm	第三角法		