

103
103
140
180
259
4-M10
49
220
150
ポール挿入長さ
適合ポール径
φ76.3
φ89.1

安全上のご注意

警告

1. 次の場所では使用できません

- ・霧田気温度が35℃を超える場所、狭い容積の密閉された空間。
- ・海上や海に面した沿岸部などの海水を含む飛沫が直接かかる場所。
- ・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス、蒸気、液体に曝される場所。
- ・プールや浴室などの高温多湿気内。
- ・器具に積雪(新雪)1mに相当する雪の積る恐れのある場所。
(これに相当する場所で使用する場合は、雪、氷を除去してください)
- ・風速60m/秒を超える強風の吹く恐れのある場所。
- ・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時強い振動のある場所。

2. アームは必ず適合器具と組み合わせて取り付けてください。
落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ポールアダプタ	1	STK(炭素鋼管) t3.2	溶融亜鉛メッキ後アクリル焼付塗装
2	架 台	2	SPC(鋼板) t3.2	溶融亜鉛メッキ後アクリル焼付塗装
3	取付けボルト	2	SUS(ステンレス鋼)	M10 W・SW付(ジオメット処理)
4	固定ねじ	6	SUS(ステンレス鋼)	M8 (ジオメット処理)
5	電源線口	1	STK(炭素鋼管) t2.3	溶融亜鉛メッキ後アクリル焼付塗装
6	器具取り付けアダプタ	2	SPC(鋼板) t3.2	溶融亜鉛メッキ後アクリル焼付塗装

塗 装 色 : メタリックシルバー

付 属 品 : 結束バンド 2個
(ケーブル接続部張力止め用)
M8平ワッシャ 2個
(落下防止ワイヤ止め用)
M10ナット 2個
(器具取り付けアダプタ固定用)

受圧面積 (正面) : 0.027m²
(側面) : 0.025m²
風力係数 : 0.7

正面 →
側面 ↑

取付け例

【適合器具】
BVP-431シリーズ
LEDs-139**シリーズ
LEDs-109**シリーズ
LEDs-089**シリーズ
LEDs-069**シリーズ
LEDs-049**シリーズ
LEDs-029**シリーズ
※特注品を除く

重耐塩形

φ2.0×400mm

付属品 : 落下防止ワイヤ (2本)

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名
—	上記参照	3.0	JAT-2071-J (S)
			品 名
			東芝LED投光器用アーム2灯用
承認	担当	図 番	
尾崎	梯	AA2022-50419-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	