


結線図



5. 200lmタイプ（平常時）



【基本特性】

入力電圧 (V)	AC100	AC200	AC242
入力電流 (A)	0.339	0.172	0.148
平常時の器具光束 (lm)	5000		
定格消費電力 (W)	33.7	32.9	33.1
消費効率 (lm/W)	148.3	151.9	151.0
相関色温度 (K)	5000		
演色評価数Ra	83		
光束維持時間 (時間)	40,000		
光束維持率 (%)	90		
非常時の器具光束 (lm)	940		


※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。

※定格性能周囲温度25℃時の値

φ23電源用K. O



3



コネクタでLEDバーを接続します。

A寸法は25mmを超えないようにしてください。

取付けボルトを使用した場合の器具内寸法

注) 下表はこの器具1台あたりの漏洩電流値です。
漏電ブレーカーの動作感度電流に対して十分な余裕をもってご使用ください。

電源周波数	50Hz			60Hz		
電源電圧	100V	200V	242V	100V	200V	242V
1台あたりの漏洩電流	0.15mA	0.30mA	0.37mA	0.17mA	0.36mA	0.44mA

即時点灯性 (切替動作試験)	・65%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 ・照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保



型式認定番号
3AE-1056

評定番号
LALE-026

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	CGC (銅板) t0.35	白
2	LEDバー	1	-	乳白カバー
3	コネクタ	1	PBT樹脂	-
4	蓄電池	1	-	交換部品名:E07 (Ni-MH蓄電池 8.4V 1100mAh)
5	点検ユニット	1	-	-
6	点検スイッチ	1	-	-
7	充電モニター	1	-	LED (緑)
8	ランプモニター	1	-	LED (赤)
9	レンズ	1	ガラス	透明
10	LEDモジュール	1	-	JIS C 8154:2015 適合
11	リモコンモジュール	1	-	-
12	送信用赤外LED	1	-	-
13	化粧枠	1	ADC (アルミダイカスト)	白

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 1. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも
光色、明るさが異なることがあります。予めご了承ください。
2. 振動・衝撃を与えないでください。LEDの故障、破損の原因となることがあります。
3. 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、
故障や異常ではありません。

個別制御方式自動点検機能

リモコン点検対応

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 電子部材	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリプロピレンフタレート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

組合せ形名	本体形名	LEDバー形名
LEKTSW407525N-LS9	LEETS-40705W	LESM-40525N-WP-LS9

防水性能			防湿・防雨形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	
100 242	LS	2.8	品名	東芝LED非常用照明器具 東芝LED階段通路誘導灯 (電池内蔵)
承認		担当	図番	
本田		郡司	AA2025-51233-01	
単位 mm		第三角法		
東芝ライテック株式会社				

日本国内専用 (Use only in Japan)

安全に関する警告

直接、雨・風の当たる場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所
(工場やトンネルにある駅ホーム等)、腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、
オイルミストが発生する環境などには使用しないでください。

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
使用範囲外でのご使用の場合、正常点灯しない場合があります。
- ・高温で使用しますと、故障の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・故障の原因となります。
- ・本器具は、軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。
- ・本器具は、天井付専用です。
- ・指定以外の取り付けを行うと、火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は屋外一般用です。目安として、海岸から0～300mは重耐塩仕様、
300m～200kmは耐塩使用となりますので、本器具は沿岸部では使用
しないでください。腐食による落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・100V入力でのご使用の場合でも、アース工事は確実に行ってください。
- ・非常用ユニット側の側板K/Oは使用できません。