



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	アダプタ	1	SUS(ステンレス) t2.0	アクリル塗装
2	アダプタ本体	1	Al(アルミニウム)	アクリル塗装
3	スパイク	1	SUS(ステンレス) t2.0	アクリル塗装
4	アダプタ取付ねじ	2	SUS(ステンレス)	M4×12(黒半艶)
5	ケーブルグランド	2	—	2PNCT □0.75 3心推奨
6	器具取付ネジ	4	SUS(ステンレス)	M4×12
7	ケーブルグランドねじ栓	1	SUS(ステンレス)	
8	器具取付用防水パッキン	1	CR(クロロブレン)	付属品

塗装色：黒色半艶(近似マンセルN1相当)

安全上のご注意

警告

- この器具は、防雨型器具です。湿気の多い場所や水没するおそれのある窪地、大雨で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。本体の水抜き穴がふさがりやすいような取付は絶対にしないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 振動や衝撃のある場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- この器具はスパイク式です。指定以外の取付は、絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 器具を安全に使用いただくために、必ず、スパイク、照明器具の取り扱い説明書、カタログをご確認ください。

【使用上のご注意】

- 必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。適合以外の器具を使用すると感電や火災の原因となります。
- この器具は、密閉構造ではありません。電源線の結線部は自己癒着テープなどを使用し防水処理をした後、ビニールテープで絶縁処理を確実に行ってください。器具の故障や感電の原因となります。
- GLラインを超えて埋め込まないでください。
- 土質の不安定な場所へ埋め込む場合はコンクリートなどでスパイクを固定し、アダプタ面が水平となるように取付けてください。
- 適合径の推奨ケーブルを使用し、確実に締め付けてください。結線部に張力がかかり、防水不良による感電、火災の原因となります。
- ケーブルグランドの片側は、ねじ栓がしてあります。送り配線をする場合は、ねじ栓をはずしてください。

ケーブルグランド適合ケーブル仕上外径：φ6～φ11

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	CF-LEDS-01S
—	—	0.9	品名	
承認	担当	図番	東芝LED照明器具用スパイク	
本田	三浦	番	AA2026-50007-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		