この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の
試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A35246

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	東芝LED器具
形　名	LEKR761111WW−LD9



効率		
F	0	%
F	100	%
F	100	%
器具光束	9050	lm

保守率	
良	0.81
中	0.77
否	0.68

前　面	バッフル（白）
反射面	塗装（白）

最大取付間隔	
A−A	1.32 H
B−B	1.13 H

備考

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	393	393	393
10°	389	380	384
20°	375	347	360
30°	349	301	324
40°	303	248	275
50°	249	188	214
60°	173	125	149
70°	51	63	76
80°	9	22	19
90°	0	1	1
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	1	1	1
180°	1	1	1

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	65	60	51	49	43	41	63	59	50	48	42	41	49	47	42	41	41	40	36	34
0.80	78	71	64	60	55	53	76	69	63	59	55	53	61	58	54	52	53	51	47	45
1.00	85	76	72	66	63	59	82	75	70	66	62	59	68	64	60	58	59	58	53	51
1.25	93	82	80	73	71	67	90	81	78	73	70	66	75	71	68	65	66	64	60	58
1.50	98	86	86	78	77	72	94	84	84	77	76	71	80	75	74	70	71	69	65	63
2.00	106	92	96	85	88	80	102	90	93	84	86	79	89	82	83	78	80	77	73	71
2.50	110	95	101	90	94	85	106	94	99	88	92	84	94	86	88	83	85	81	78	76
3.00	114	97	106	93	99	88	110	96	103	92	97	88	97	89	92	86	89	85	82	80
4.00	118	100	112	97	106	93	114	99	108	95	103	92	102	93	98	91	93	89	86	84
5.00	120	102	115	99	110	96	116	100	111	98	107	95	105	95	102	93	96	92	89	87
10.00	126	105	123	104	120	102	121	104	119	102	116	101	111	100	109	99	103	97	95	93





(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社