この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A38211

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEKR419322W−LS9

効率		
F	⌒	０ %
F	⌓	１００ %
F	○	１００ %
器具光束		２８５０ lm

保守率	
良	０．８６
中	０．８１
否	０．７２

最大取付間隔	
Ａ−Ａ	１．３　Ｈ
Ｂ−Ｂ	１．２　Ｈ

前　面	
反射面	塗装（白）

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ＼φ	Ａ−Ａ	Ｂ−Ｂ	Ｃ−Ｃ
0°	340	340	340
10°	335	334	335
20°	322	315	319
30°	299	285	295
40°	264	245	259
50°	220	198	213
60°	171	146	162
70°	108	89	107
80°	15	33	35
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	62	57	48	46	39	38	61	56	47	45	39	38	46	44	38	37	38	37	32	31
0.80	75	68	60	57	51	49	72	66	59	56	51	49	57	55	50	48	48	47	43	41
1.00	82	74	68	63	59	56	79	72	67	62	58	55	64	61	56	54	55	54	49	47
1.25	90	80	77	70	67	63	87	78	75	69	66	62	72	68	64	61	62	61	56	54
1.50	95	84	83	75	73	68	92	82	81	74	72	68	77	72	70	66	68	65	61	59
2.00	103	90	93	83	84	77	100	88	90	82	83	76	86	80	79	75	76	74	70	68
2.50	108	93	99	87	91	82	104	92	96	86	89	81	91	84	85	80	82	78	75	73
3.00	112	96	103	91	96	86	108	94	100	89	94	85	95	87	90	84	86	82	79	77
4.00	116	99	110	95	104	91	112	98	106	94	101	90	100	92	96	89	91	87	84	82
5.00	119	101	114	97	108	94	115	99	110	96	105	93	103	94	100	92	95	90	87	85
10.00	125	105	122	103	119	101	120	103	118	102	115	100	110	99	108	98	102	96	94	92

配光曲線　(cd/1000lm)





(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社