この商品に関する器具光束、配光特性は、JNLA登録試験事業者(120336JP)の試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています

SHEET NO. A42798

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤ照明器具
形　名	LEKR416253W−LS9



効率		
F	０	%
F	１００	%
F	１００	%
器具光束	２１００	lm

保守率	
良	０.８６
中	０.８１
否	０.７２

最大取付間隔	
A−A	１.３　H
B−B	１.２　H

前　面	
反射面	塗装（白）

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	395	395	395
10°	388	388	388
20°	370	367	368
30°	342	332	336
40°	285	287	293
50°	181	234	228
60°	59	174	129
70°	42	108	42
80°	23	41	24
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	66	60	52	49	44	42	64	59	51	49	43	42	50	48	43	42	42	41	37	35
0.80	78	71	65	61	56	54	76	70	64	60	56	54	62	59	55	53	54	52	48	46
1.00	85	77	72	67	64	60	83	75	71	66	63	60	69	65	61	59	60	58	54	52
1.25	93	83	81	74	72	67	90	81	79	73	71	67	76	71	69	66	67	65	61	59
1.50	98	86	86	78	78	72	95	85	84	78	77	72	81	76	74	71	72	70	66	64
2.00	106	92	96	86	88	81	102	91	94	85	86	80	89	83	83	79	80	77	74	72
2.50	110	95	102	90	94	85	107	94	99	89	92	84	94	87	89	83	85	82	78	76
3.00	114	97	106	93	99	89	110	96	103	92	97	88	97	90	93	86	89	85	82	80
4.00	118	100	111	96	106	93	114	99	108	95	103	92	102	93	98	91	93	89	86	84
5.00	120	102	115	99	110	96	116	100	111	98	107	95	105	95	101	93	96	91	89	87
10.00	125	105	122	103	120	102	121	104	118	102	116	101	111	100	109	99	102	97	95	93





{f.070401ka}

東芝ライテック株式会社